

第1浄水場系給水栓(水質基準項目)

項目名		基準値	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.25	R6.7.16	R6.8.20	R6.9.17	R6.10.15	R6.11.19	R6.12.12	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.10	測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	12			
カドミウム及其化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.03			0.03			0.03			0.05			4	0.03	0.05	0.04
フッ素及其化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02			0.02			0.03			0.02			4	0.02	0.03	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			0.07			0.10			<0.05			4	<0.05	0.10	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.004			0.004			0.004			0.004			4	0.004	0.004	0.004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.005			0.005			0.005			0.005			4	0.005	0.005	0.005
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.015			0.015			0.015			0.014			4	0.014	0.015	0.015
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.005			0.005			0.005			0.004			4	0.004	0.005	0.005
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.001			4	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
亜鉛及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及其化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及其化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及其化合物	(mg/L)	1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物	(mg/L)	200mg/L以下	13.4			13.5			14.2			13.5			4	13.4	14.2	13.7
マンガン及其化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.005			0.005			0.005			0.023			4	0.005	0.023	0.010
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	10.6	10.9	11.0	10.8	11.0	11.0	10.7	11.0	10.8	10.8	11.0	10.9	12	10.6	11.0	10.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	60.2			62.1			62.6			64.3			4	60.2	64.3	62.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	152			146			147			145			4	145	152	148
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルインボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	12	8.0	8.1	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	(度)	5度以下	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	1	12	<1	2	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.1	<0.1

第2浄水場系給水栓(水質基準項目)

項目名		基準値	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.25	R6.7.17	R6.8.20	R6.9.18	R6.10.15	R6.11.19	R6.12.12	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.10	測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	12			
カドミウム及其化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.29			0.34			0.59			0.72			4	0.29	0.72	0.49
フッ素及其化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.03			0.04			0.03			0.04			4	0.03	0.04	0.04
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			0.07			0.09			<0.05			4	<0.05	0.09	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.009			0.012			0.009			0.005			4	0.005	0.012	0.009
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.003			0.004			4	0.003	0.004	0.004
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.017			0.023			0.018			0.014			4	0.014	0.023	0.018
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			0.003			0.004			0.002			4	0.002	0.004	0.003
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.005			0.007			0.006			0.005			4	0.005	0.007	0.006
ブromホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
亜鉛及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	0.005	<0.005
アルミニウム及其化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及其化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及其化合物	(mg/L)	1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物	(mg/L)	200mg/L以下	16.4			17.7			15.8			18.4			4	15.8	18.4	17.1
マンガン及其化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	0.005	<0.005
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.5	10.6	10.3	13.9	14.4	12.8	11.7	14.0	15.3	15.8	17.0	15.3	12	9.5	17.0	13.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	49.1			55.6			53.8			58.2			4	49.1	58.2	54.2
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	143			142			135			142			4	135	143	141
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	12	0.0	0.5	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	12	8.0	8.2	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

第3浄水場系給水栓(水質基準項目)

項目名		基準値	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.25	R6.7.18	R6.8.20	R6.9.19	R6.10.15	R6.11.19	R6.12.12	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.10	測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	12			
カドミウム及其化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及其化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.39			0.25			0.43			0.45			4	0.25	0.45	0.38
フッ素及其化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.04			0.04			0.04			0.04			4	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			0.08			0.05			<0.05			4	<0.05	0.08	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.009			0.009			0.009			0.007			4	0.007	0.009	0.009
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.002			<0.002			0.003			4	<0.002	0.003	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.003			0.003			0.003			0.003			4	0.003	0.003	0.003
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.018			0.018			0.018			0.015			4	0.015	0.018	0.017
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.005			0.004			0.004			0.004			4	0.004	0.005	0.004
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.006			0.006			0.006			0.005			4	0.005	0.006	0.006
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
亜鉛及其化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及其化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及其化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及其化合物	(mg/L)	1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物	(mg/L)	200mg/L以下	16.2			17.3			17.1			17.8			4	16.2	17.8	17.1
マンガン及其化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.011			0.011			0.011			0.011			4	0.011	0.011	0.011
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	11.1	11.6	11.0	11.6	12.2	11.0	11.3	12.7	11.4	13.3	13.8	13.2	12	11.0	13.8	12.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	58.5			60.5			61.8			62.0			4	58.5	62.0	60.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	154			170			153			154			4	153	170	158
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	12	0.4	0.6	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	12	7.9	8.0	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	(度)	5度以下	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	12	1	2	1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1